



# Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn Der Gemeindeführer

Planungsbüro Ostholstein

Tremskamp 24

23611 Bad Schwartau

Gemeindeführer  
HBM

EINGANG  
23 Jan. 2019  
PL. SCHWABING  
OSTHOLSTEIN

stellv. Gemeindeführer  
HBM

Fehmarn, 08.01.2019

## **Stellungnahme Löschwasserversorgung B-Plan Nr. 119 Ortsteil Burgtiefe für den Bereich des Nordufers auf der Tiefenthalbinsel**

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich des Bebauungsplangebietes Nr. 119 im Ortsteil Burgtiefe möchten wir Ihnen mitteilen, dass aus Sicht der Gemeindeführung die Löschwasserversorgung derzeit nicht gesichert ist.

Der Grundschutz ist in der Ortslage Burgtiefe durch ein Hydrantennetz sichergestellt, welches aber als Verästelungssystem installiert ist.

Im Planungsbereich befinden sich mehrere Hydranten, die für die Wasserentnahme infrage kommen. Aus der Erfahrung heraus kann aber gesagt werden, dass jeweils nur ein Hydrant zurzeit genutzt werden kann, da im Verästelungssystem keine ausreichende Versorgung mehrerer Hydranten gegeben ist. Daraus würde auch eine Minderversorgung mit Trinkwasser (besonders in der Hochsaison) in der Ortslage entstehen, sofern eine Löschwasserentnahme länger andauern würde.

Eine Löschwasserentnahme aus dem Binnensee ist nur bedingt möglich. Im Winter bei Eisgang ist es überhaupt nicht möglich. Hier wäre aus meiner Sicht zu Prüfen ob nicht an mehreren Stellen ein Entnahmeschacht gesetzt werden kann. Der Bereich der Hausboote ist besonders zu berücksichtigen, hier sollte eine separate Löschwasserentnahmestelle geschaffen werden um im Einsatzfall zügig eine Wasserversorgung aufbauen zu können.

Entsprechend ist der Nachweis der Leistungsfähigkeit der Hydranten erforderlich.  
Ich bitte die vorgenannten Punkte im Rahmen des B-Planes zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

HBM)